



GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

GIS-HŚ-NS-430-00003/DS/2019  
SK 11579/2019

Warszawa, dnia ...20.03.2019

Szanowna Pani Inspektor,

nawiązując do pisma z dnia 11.02.2019 r., znak: NS-NZ.021.22.2019, w sprawie wyjaśnienia, czy wyrzutnie dymu z instalacji pożarowej wentylacji oddymiającej należy traktować jako wyrzutnie powietrza, a co za tym idzie, czy usytuowanie wyrzutni dymu na poziomie terenu wymaga zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z przepisem § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) uprzejmie informuję, że do kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należą zagadnienia związane z kontrolą przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, m.in. w szczególności dotyczących higieny środowiska, a w tym zwłaszcza powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, stoję na stanowisku, że wyrzutnie dymu z instalacji pożarowej wentylacji oddymiającej znajdują się poza obszarem zainteresowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Główny Inspektor Sanitarny  
z up.

Izabela Kucharska  
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego